



Megnevezés és teljesítmény	Fázis	Fűtőpatron Max teljesítmény	Kismegszakító Hőszivattyú-hoz	Fűtőpatron 1-fázis 6kw-nál	Fűtőpatron 1-fázis 3kw-nál	Kábel méret
				A patron 2-es fokozaton	A patron 1-es fokozaton	
Technik Cool 8,5 kw	1	6KW	25 A	32 A	16A	3*4
Technik Cool 12,5 kw	1	6KW	32 A	32 A	16A	3*4
Technik Cool 16 kw	3	6KW	3*20 A	32 A	16A	5*4

A fűtőpatronok teljesítményét 3kw(1-es fokozat) és 6kw-os(2-es fokozat) üzemmódban lehet beállítani.  
 A kültéri egységhez kell kiépíteni egy ip65 védettségű biztosíték dobozt.  
 A beltéri és kültéri egység között egy 30mm belső átmérőjű gégecsövet pluszba behúzni.  
 (a kommunikációs kábelnek) utp cat5  
 Vegyítsa Rézcső 10mm és 16mm csőpár + párazáró szigetelés (30mm) védőcsőben.  
 A megfelelő méretű kábel behúzása a kültéri és a beltéri egység között.(PL. a 8,5kw-hoz 3\*4-es kábel), stb.

**SZABÁLYZÓ SZELEPEK BEÉPÍTÉSE:**  
 A SZABÁLYZÓ SZELEPEK ELŐTT 5mD,  
 UTÁNA 2mD EGYENES SZAKASZ  
 BEÉPÍTÉSE SZÜKSÉGES!  
 EZEKBEIN A SZAKASZOKBAN NEM  
 LEHET SEMMILYEN  
 IRÁNYTÖRÉS SZERELVÉNY, STB.

