



Megnevezés és teljesítmény	Fázis	Fűtőpatron Max teljesítmény	Kismegszakító Hőszivattyú-hoz	Fűtőpatron 1-fázis 6kw-nál A patron 2-es fokozaton	Fűtőpatron 1-fázis 3kw-nál A patron 1-es fokozaton	Kábel méret
Technik Cool 8,5 kw	1	6KW	25 A	32 A	16A	3*4
Technik Cool 12,5 kw	1	6KW	32 A	32 A	16A	3*4
Technik Cool 16 kw	3	6KW	3*20A	32 A	16A	5*4

A fűtőpatronok teljesítményét 3kw(1-es fokozat) és 6kw-os(2-es fokozat) üzemmódban lehet beállítani.

A kültéri egységhez kell kiépíteni egy ip65 védettségű biztosíték dobozt.

A beltéri és kültéri egység között egy 30mm belső átmérőjű gégecsövet plusszba behúzni. (a kommunikációs kábelnek) utp cat5

Vegyítsza Rézcső 10mm és 16mm csőpár + párazáró szigetelés (30mm) védőcsőben.

A megfelelő méretű kábel behúzása a kültéri és a beltéri egység között.(PL. a 8,5kw-hoz 3\*4-es kábel).stb.

